

SERIE DETTRONICS GT3000**Sistema Fijo****CERTIFICADO DE CALIBRACION 001****CLIENTE: YOLI ACAPULCO S. DE R.L DE C.V.****ZONA COMPRESORES 1,2,4,5,6**

PRODUCTO: DETECTOR FIJO PARA AMONIACO (NH3)		
MODELO: DETTRONIC GT3000 <u>UD10A5N25T2</u> 0-500 PPM (NH3)	No.SERIE EQUIPO: 15JAN103053 , 15JAN102552 , 15JAN102559 , 15JAN102564 , 15JAN102557.	
No. TAG ZONA COMPRESORES PLANTA : (1) EA-CAR1-02/01 , (2) EA-CAR2-02/01, (4) EA-CAR4-02/01, (5) EA-CAR5-02/01,(6) EA-CAR6-02/01.		
FECHA DE CALIBRACION: 21 SEPTIEMBRE DEL 2016 TEMPERATURA: 33 GRADOS CELSIUS		
MEZCLA DE CALIBRACIÓN: AMONIACO (NH3) BALANCE NITROGENO (N2). CERTIFICADO DE ANALISIS (NIST).	CONC: 250 PPM (NH3) AMONIACO (+/- 2%) BALANCE NITROGENO (N2), ZERO CLEAN AIR 20.9 %	LOTE: CILINDRO AMMONIA MARCA GASCO LOTE : TJB-13-250-1
		CADUCIDAD DE LA MEZCLA: 09 / 13 / 2018

ESTOS EQUIPOS FUERON CALIBRADOS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES Y HOJAS TECNICAS DE SU FABRICANTE EN RECOMENDACIÓN DEL MISMO SE DEBE CALIBRAR ESTOS EQUIPOS EN PERIODOS DE 1 A 3 MESES DE ACUERDO A LA EDAD DEL SENSOR.

Ing. Luis Rivera
Especialista